



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, телефон доверия – 8 (8662) 39-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, E-mail: ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г. БАКСАН и БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ
КБР, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел: 8 (86634) 4-10-48, E-mail: ugpnkbr7@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/01/15

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детская музыкальная школа»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице законного представителя юридического лица – директора

Жилева Арсена Нурбиевича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора г. Баксан и

Баксанского района по пожарному надзору от 03.04.2018 № 26,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
11 час. 30 мин. 09.04.2018 по 14 ч. 30 мин. 10.04.2018 проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Баксан и Баксанского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Емзешевым Алимом Мухамедовичем,

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в помещениях и на территории МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»

расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. Кирова, 369

совместно с *директором МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» Жилевым А.Н.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязатель- ных требований пожарной безопас- ности	Отмет- ка (под- пись) о выполне- нии (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Здание музыкальной школы оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03	10.10.2018	
2.	Здание музыкальной школы не оборудовано системой оповещения людей о пожаре,	НПБ 104-03	10.10.2018	
3.	Деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом	п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестой- кости объектов защиты», ст. 4, 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.10.2018	
4.	Эвакуационную дверь оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ст. 4, 6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.10.2018	
5.	Имеющиеся поэтажные план - схемы эвакуации людей на случай возникнове- ния пожара привести в соответствии требованиям ГОСТ-Р 12.2.143-2012	п. 7 ППП РФ	10.10.2018	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баксан и Баксанского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

района по пожарному надзору капитан внутренней службы

Емзиев Алим Мухамедович



« 10 » 04 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ ДО «Детская музыкальная школа»

(должность, фамилия, инициалы)

Жиляев Арсен Нурбиевич

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору